

Расшифровка параметров протокола ТЭМ-104

Вопрос: В описании структуры SysInt написано, что энергии измеряются в МВт.

Насколько я знаю в Вт измеряется мощность, энергия измеряется в ватт-часах, калориях или джоулях. В каких единицах собственно измеряется энергия в структуре SysInt?

Ответ: В архивах интеграторы теплоты ТЭМ-104 хранит в Гкал.

Вопрос: Влияет ли параметр type_q на единицы измерения энергии в SysInt, если нет, то на что он тогда влияет ?

Ответ: Этот параметр в расшифровке архивов не участвует и на единицы измерения энергии не влияет.

Вопрос: В документах по разному описана карта памяти архивов.

1536-1919 00060000 – 00076FFF Суточные записи (368)

1536-1903 00060000 – 00076FFF Суточные записи (368)

Какая версия документа актуальна ?

Ответ: Актуальна 1536-1919 00060000 – 00076FFF Суточные записи (384)

Вопрос: В одном документе описана команда "Поиск записи по дате", в другом она отсутствует.

Ответ: Команда "Поиск записи по дате" актуальна для приборов с версиями 3А.10 и старше.