



ООО «Энергосберегающая компания «ТЭМ»



**Термопреобразователи сопротивления платиновые ТЭСМА,  
комплекты термопреобразователей сопротивления  
платиновых ТЭСМА-К**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ЭС 99556332.006.000 РЭ**

[www.tem-pribor.com](http://www.tem-pribor.com)

111020, Москва, ул. Сторожевая, д. 4, строение 3

Тел: (495) 234-30-85 (86,87), (495) 730-57-12

249100, Калужская область, г. Таруса, Серпуховское шоссе, д.24

Тел: (484) 352-62-47

2012-01-23  
2020-01-27

**Группа компаний "ТЭМ"** является одним из крупнейших поставщиков оборудования для учета и сбережения тепловой энергии. Активно работает на рынке всех стран Таможенного союза.

**Основными направлениями деятельности компании являются:**

- разработка, производство и поставка приборов учета тепла и расхода жидкости
- разработка, производство и поставка регуляторов температуры
- разработка, производство и поставка термометров
- разработка, производство и поставка защищенного сетевого оборудования
- разработка, производство и поставка поверочных установок
- оказание услуг по контрактным разработкам оборудования для различных областей промышленности

**Группа компаний "ТЭМ" включает в себя:**

- ООО "Энергосберегающая компания "ТЭМ" г.Москва
- ООО НПФ "ТЭМ-прибор" г.Москва
- ООО "ТЭСМАРТ-промэнерго" г.Минск

**Контактные данные:**

111020, Москва, ул. Сторожевая, д. 4, строение 3

Тел: (495) 234-30-85 (86,87), (495) 730-57-12

249100, Калужская область, г.Таруса, Серпуховское шоссе, д.24

Тел: (484) 352-62-47

e-mail: [ekotem@tem-pribor.com](mailto:ekotem@tem-pribor.com)

сайт: [www.tem-pribor.com](http://www.tem-pribor.com)

## **ВВЕДЕНИЕ**

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом работы, устройством, конструкцией, порядком монтажа и правилами эксплуатации термопреобразователей сопротивлений ТЭСМА, далее – термопреобразователи или ТС.

Перед началом эксплуатации термопреобразователя необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством и паспортом.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию термопреобразователей изменения непринципиального характера без отражения их в руководстве.

## **1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Термопреобразователи предназначены для измерения температуры методом непосредственного погружения в среду, не агрессивную по отношению к материалу оболочки чувствительного элемента.

Из термопреобразователей типа ТЭСМА могут быть подобраны комплекты (пары) термопреобразователей ТЭСМА-К (далее – комплекты ТЭСМА-К). Комплекты ТЭСМА-К предназначены для измерения разности температур воздуха и жидких сред в составе приборов учета тепловой энергии и информационно-измерительных систем учета, а также в составе автоматизированных систем в различных отраслях народного хозяйства.

Область применения: энергетика, химическая, пищевая и другие отрасли промышленности, а также в составе теплосчетчиков и информационно-измерительных систем учета количества теплоты.

## **2 ОПИСАНИЕ**

Термопреобразователь состоит из чувствительного измерительного элемента, реагирующего на температуру, внутренних токопроводящих проводов, помещенных в защитную трубку из коррозионностойкого материала, и внешних вводов для соединения с электрическими измерительными устройствами.

Термопреобразователи выпускаются в двух исполнениях: PL и DS. Внешний вид, конструктивное исполнение, габаритные, установочные размеры и масса термопреобразователей приведены в ПРИЛОЖЕНИИ Б.

Соединение внутренних проводников термопреобразователя с чувствительным измерительным элементом соответствует схеме условного обозначения 2 или 4 по ГОСТ 6651-2009 (см. рис. В2, ПРИЛОЖЕНИЕ В)

## 2.1 Технические характеристики

Термопреобразователь обеспечивает измерение температуры теплоносителя в одном из следующих диапазонов (указывается при заказе): от минус 50 до плюс 160 °C, от 0 до 160 °C или от 0 до 100 °C.

Комплект термопреобразователей обеспечивает измерение разности температур в диапазоне от  $\Delta t_{min}$  до 160(100) °C, где  $\Delta t_{min} = 1^{\circ}\text{C}$ ,  $2^{\circ}\text{C}$  или  $3^{\circ}\text{C}$ .

Монтажная часть защитной арматуры герметична. Термопреобразователь выдерживает воздействие избыточного давления величиной 1,6 МПа на защитную арматуру (возможен вариант по заказу до 2,5 Мпа).

Время термической реакции в водной среде, не более: для ТС модификации DS ( $\varnothing 4,8$  мм) 52 с, для ТС модификаций PL ( $\varnothing 6,0$  мм) 62 с,

Увеличение сопротивления термопреобразователя при 0 °C (Ro) из-за самонагрева при максимальном значении измерительного тока не превышает 0,1 %.

Максимальное значение падения напряжения между выводами термопреобразователя при изменении глубины погружения от минимальной до максимальной (величина термоэлектрического эффекта) не превышает 20 мкВ.

Изменение сопротивления термопреобразователя при 0 °C (Ro) при воздействии на термопреобразователь предельных значений температур в измеряемой среде в течение 250 ч не превышает эквивалент, равный 0,15 °C для класса А и 0,3 °C для класса В. Допустимые значения изменения сопротивления Ro приведены в таблице 2.1.

Изменение сопротивления термопреобразователя при 0 °C (Ro) в результате 10-ти кратного воздействия смены температур от верхнего к нижнему пределу измерения не превышает эквивалент, равный 0,15 °C для класса А и 0,3 °C для класса В (см. таблицу 2.1).

Таблица 2.1

Класс допуска	Номинальное значение $R_0$ , Ом	Допускаемые отклонения $R_0$ от номинального значения, Ом
A	100	±0,059
	500	±0,294
B	100	±0,117
	500	±0,585

По виду климатического исполнения ТС соответствуют группе Д3 по ГОСТ 12997.

Термопреобразователь в транспортной таре выдерживает при транспортировании в закрытом транспорте (железнодорожные вагоны, закрытые автомашины, трюмы судов):

- воздействие температуры от минус 25 °C до плюс 55 °C;
- воздействие относительной влажности (95±3)% при температуре окружающего воздуха до 35 °C;

- вибрацию по группе N2 ГОСТ 12997;
- удары со значением ударного ускорения (пикового) 98 м/сек<sup>2</sup> и длительностью ударного импульса 16 мс, число ударов 1000±10 для каждого направления.

Термопреобразователь соответствует степени защиты от воздействия воды и пыли IP55 по ГОСТ 14254 (возможен вариант по заказу до IP68).

Средняя наработка на отказ термопреобразователя не менее 20000 ч при доверительной вероятности 0,98. Показатели безотказности устанавливаются для следующих условий:

- температура верхнего предела рабочего диапазона 160(100) °C;
- вибрация в диапазоне частот 10-55 Гц с амплитудой смещения 0,15 мм;
- относительная влажность окружающего воздуха 95 % при температуре 35 °C.

Электрическая изоляция термопреобразователя выдерживает в течение одной минуты синусоидальное переменное напряжение 250 В частотой 50 Гц.

Электрическое сопротивление изоляции между цепью термометрического чувствительного элемента и защитной арматурой термопреобразователя не менее, МОм:

- 100 – при температуре (25±10) °C и относительной влажности не более 80%;
- 0,5 – при температуре 35 °C и относительной влажности 98 %;
- 10 – при максимальном измеряемом значении температуры.

Средний срок службы термопреобразователя не менее 12 лет.

## **2.2 Рабочие условия**

Температура окружающей среды от -50 °C до +55 °C.

Относительная влажность воздуха – до 95% при температуре до 35 °C и более низких температурах без конденсации влаги.

Максимальное рабочее давление в трубопроводе 1,6 МПа (16,0 кгс/см<sup>2</sup>), возможен вариант по заказу до 2,5 МПа (25,0 кгс/см<sup>2</sup>).

Минимальная глубина погружения, мм:

- исполнение DS 25;
- исполнение PL 40.

Значения измерительного тока через термопреобразователь не должны выходить за пределы, указанные в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Номинальное значение Ro, Ом	Значение измерительного тока, мА
100 (Pt100)	От 0,3 до 1,0
500 (Pt500)	От 0,1 до 0,7

## 2.3 Метрологические характеристики

Термопреобразователи соответствуют классу допуска А или В по ГОСТ 6651.

Пределы допускаемого отклонения сопротивления термопреобразователей от номинальной статической характеристики приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Класс допуска	Предел допустимого отклонения от номинальной статической характеристики, °C
A	$0,15+0,002 \cdot  t $ *
B	$0,30+0,005 \cdot  t $ *

\*  $|t|$  – числовое значение температуры, °C, без учета знака

Отклонение сопротивления термопреобразователя при 0 °C ( $R_0$ ) от номинального значения (100, 500 Ом) не превышает 0,05 % для приборов класса А и 0,1 % для приборов класса В.

Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении разности температур  $\Delta t$ , % подобранный парой (комплектом ТЭСМА-К) термопреобразователей не превышает значений  $\pm(0,5+3 \cdot \Delta t_{\min} / \Delta t)$ , где  $\Delta t$  – измеряемая разность температур.

## 3 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Источником опасности при монтаже и эксплуатации термопреобразователей являются:

- давление жидкости в трубопроводах (до 2,5 МПа);
- температура жидкости и трубопровода (до 160 °C).

Безопасность эксплуатации обеспечивается прочностью защитных гильз. Специальные требования по безопасности к термопреобразователям не предъявляются.

## **4 МОНТАЖ**

Термопреобразователь (гильза термопреобразователя) должен быть погружен в измеряемую среду на глубину, превышающую минимальную глубину погружения (см. п. 2.2).




Если термопреобразователь используется в составе теплосчетчика, то его монтаж осуществляется в соответствии с требованиями ЕН 1434.

### **4.1 Монтаж в трубопровод. Требования к месту установки.**

Термопреобразователи в трубопроводе могут монтироваться в колено трубопровода (в изгибе) наклонно (угловая установка) и перпендикулярно к оси трубопровода. Примеры установки термопреобразователей на трубопроводе приведены в таблице 4.1.

Термопреобразователь должен устанавливаться на объекте в месте, исключающем попадание жидкости на корпус термопреобразователя (запрещается устанавливать термопреобразователь под запорной арматурой или другими устройствами, из которых может вытекать жидкость).

Таблица 4.1

Тип установки ТС	Диаметр трубопровода (DN), мм	Рекомендации по установке
В изгибе	$\leq 50$	
Угловая установка	$\leq 50$	
Перпендикулярная установка	65-300	

## 4.2 Монтаж термопреобразователей исполнения РЛ.

В выбранном месте установки термопреобразователя в трубопроводе делается отверстие под защитную гильзу и приваривается бобышка.

Центры отверстий в трубопроводе и в бобышке должны совпадать. При сварке следует обратить внимание на сохранность резьбы бобышки.

Для трубопроводов диаметром менее 50 мм рекомендуется при установке применять расширитель.

В таблице 4.2 приведены типы применяемых бобышек и диаметр расширителя при установке термопреобразователя на трубопроводы различных диаметров. Конструктивное исполнение, габаритные и установочные размеры бобышки и гильзы приведены на рис. Б4, ПРИЛОЖЕНИЕ Б.

Таблица 4.2

Диаметр Трубопровода (DN)	Бобышка	Длина погружающейся части (Lпогр), мм	Диаметр расширителя, мм
15	наклонный	85	50
25	наклонный	85	50
32	наклонный	85	50
40	наклонный	85	50
50	наклонный	85	-
80	прямой	85	-
100	прямой	120	-
150	прямой	120	-
200	прямой	210	-
250	прямой	210	-
300	прямой	210	-

**Примечание:** при монтаже на трубопровод с диаметром 150 мм и более, необходимо обрезать бобышку таким образом, чтобы термочувствительный элемент находился на оси трубопровода или ближе.

Защитная гильза ввинчивается в бобышку, при этом необходимо уложить в бобышку прокладку. Вся поверхность защитной гильзы должна иметь контакт с жидкостью, температура которой измеряется. Затем в защитную гильзу вставляется термопреобразователь и фиксируется зажимным винтом.

При наклонной установке термопреобразователя, его необходимо устанавливать таким образом, чтобы герметичный ввод был направлен вниз.

После установки в гильзу произвести подсоединение термопреобразователя к измерительному прибору (расположение контактов и схема электрических соединений приведены в ПРИЛОЖЕНИИ В) и зажать гермовводы на корпусе термопреобразователя и прибора для исключения попадания влаги.

Бобышку и участки трубопровода в месте установки термопреобразователя рекомендуется теплоизолировать с помощью теплоизолирующих материалов.

Конструкция термопреобразователя предусматривает возможность его пломбирования, способы пломбирования приведены на рис. 5.1.

#### 4.3 Монтаж термопреобразователей исполнения DS.




Рис. 4.1

Установить специальный шаровой кран.

Вставить термопреобразователь в бобышку на шаровом кране, при этом необходимо установить прокладку. Зажать фиксирующую гайку (см. рис. 4.1).

Произвести подсоединение термопреобразователя к измерительному прибору (расположение контактов и схема электрических соединений приведены в ПРИЛОЖЕНИИ В) и закрепить соединительный кабель в гермоводе прибора.

Конструкция термопреобразователя предусматривает возможность его пломбирования, способы пломбирования приведены на рис. 5.1.


## 5 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

Маркировка термопреобразователей соответствует ГОСТ 6651. На каждом термопреобразователе указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя или его наименование;
- условное обозначение типа термопреобразователя;
- условное обозначение номинальной статической характеристики;
- класс допуска;
- условное обозначение схемы внутренних соединений;
- рабочий диапазон измерений;
- диапазон разности температур (только для комплекта термопреобразователей ТЭСМА-К);
- предел рабочего давления;
- дата изготовления (год и месяц);
- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- символы «Г» (горячий) или «Х» (холодный) для комплекта термопреобразователей ТЭСМА-К.

При установке, после выполнения монтажных работ, термопреобразователь может быть опломбирован представителями органов теплонадзора. Рекомендуемые способы пломбирования приведены на рисунке 5.1

исполнение PL



исполнение DS




Рис. 5.1

## **6 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ**

Хранение термопреобразователей в упаковке должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150, при этом относительная влажность воздуха при температуре 25 °C не должна превышать 95 %.

Срок пребывания термопреобразователей при минусовых температурах, соответствующих условиям транспортирования, не более одного месяца.

Транспортирование термопреобразователей должно производиться в закрытом транспорте (железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах судов). Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами, действующими на транспорте каждого вида.

## **7 ПОВЕРКА**

Проверка термопреобразователей и комплектов термопреобразователей должна проводиться в организациях, аккредитованных на данный вид деятельности в установленном порядке.

Проверка термопреобразователей проводится в соответствии с ГОСТ 8.461.

Проверка комплектов термопреобразователей проводится по методике поверки ЭС 99556332.006.000 МП.

Межповерочный интервал – 4 года.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

### Карта заказа термопреобразователя

Карта заказа № \_\_\_\_\_ термопреобразователя/комплекта термопреобразователей (подчеркнуть нужное)

Заказчик: \_\_\_\_\_  
(наименование предприятия, адрес, телефон)

Термопреобразователь(комплект)ТЭСМА(ТЭСМА-К)/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Исполнение	DS										
Условное обозначение НСХ	Pt100										
Класс допуска по ГОСТ 6651	Pt500										
Длина погружаемой части, мм	A	27,5	60	85	120	210					
	B										
Схема внутренних соединений по ГОСТ 6651		2	4								
Диапазон измеряемых температур, °C		0+160	0+100	-50+160							
Минимальная разность температур, $\Delta t_{min}$ , °C (для комплекта)		1	2	3							
Длина кабеля, см (для исполнения DS)		150	300	500							
Конструкция головки (для исполнения PL)		001	002								

Количество, шт \_\_\_\_\_

Дата заказа: \_\_\_\_\_

Должность и Ф.И.О. заказчика \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

Ф.И.О. принявшего заказ \_\_\_\_\_

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

### Габаритные, установочные и присоединительные размеры

Внешний вид, конструктивное исполнение, размеры и масса термопреобразователей




Рис. Б1


Рис. Б2

Рис. Б3

Таблица Б1

Исполнение	Рис.	$L_{min}$ , мм	$L_{погр}$ , мм	$L$ , мм	$L_k$ , мм	Масса, не более, кг
<b>DS</b>	Б1	25	27,5	37	$1500 \pm 10$	0,05
					$3000 \pm 10$	0,09
					$5000 \pm 10$	0,22
<b>PL (головка 001)</b>	Б2	40	60 $\pm$ 2	142 $\pm$ 2	-	0,07
			85 $\pm$ 2	172 $\pm$ 2	-	0,08
			120 $\pm$ 2	208 $\pm$ 2	-	0,08
			210 $\pm$ 2	298 $\pm$ 2	-	0,10
<b>PL (головка 002)</b>	Б3	40	85 $\pm$ 2	225 $\pm$ 2	-	0,10

Конструктивное исполнение, габаритные и установочные размеры гильзы и бобышки



Обозначение	L1,мм	L2 (для справок), мм
TCMA.946967.061.100	60	70
-01	85	95
-02	120	130
-03	210	220


Рис. Б4

## ПРИЛОЖЕНИЕ В

### Схема электрических подключений термопреобразователя

Расположение контактов термопреобразователей

Исполнение DS



Исполнение PL




Рис. В.1

Схема внутренних электрических соединений термопреобразователей




Рис. В.2

Исполнение PL с клеммником




Рис. В.3



[www.tem-pribor.com](http://www.tem-pribor.com)

111020, Москва, ул. Сторожевая, д. 4, строение 3

Тел: (495) 234-30-85 (86,87), (495) 730-57-12

249100, Калужская область, г.Таруса, Серпуховское шоссе, д.24

Тел: (484) 352-62-47